

«Затверджую»

Директор КП Теплозабезпечення

Т.М.Баранівська
«02» жовтня 2019 року

«Погоджено»

Заступник міського голови

Л.П.Якубовський
«02» жовтня 2019 року

ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСІЯ

у подавальному трубопроводі системи опалення котельень

КП «Теплозабезпечення»

Температура зовнішнього повітря (С)	Температура води на подавальному трубопроводі (С)	Температура зовнішнього повітря (С)	Температура води на подавальному трубопроводі (С)
+11	34	-6	59
+10	35	-7	61
+9	37	-8	62
+8	39	-9	63
+7	40	-10	65
+6	42	-11	66
+5	43	-12	67
+4	45	-13	69
+3	46	-14	70
+2	48	-15	71
+1	49	-16	73
0	51	-17	74
-1	52	-18	75
-2	54	-19	76
-3	55	-20	78
-4	57	-21	79
-5	58	-22	80